



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Московскому району

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 36-1-215

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116
(место составления акта)

«14» апреля 2021 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(Время составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кевлова Ивана Александровича от 12 марта 2021 года № 36-1-215 была проведена внеплановая выездная проверка помещений дошкольного образовательного учреждения (чрезвычайно высокий риск), встроенных в многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лиц № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» (ГБОУ Лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 112, лит. А, ИНН 7810152614

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 07 » апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 14 » апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга Афанасьева Ирина Викторовна

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «07» апреля 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кочергин Арсений Михайлович – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или), наименование экспертной организации указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХР ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга Корнева Надежда Геннадьевна (по доверенности от 14.04.2021 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: Отчет по оценке пожарного риска, на объект защиты (помещения дошкольного образовательного учреждения), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А, пом. 111Н, 123Н, 131Н (Пушкинское отделение СПб ГО ВДПО)

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты; с персоналом и руководством проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности; проведено учебно-тренировочное занятие с эвакуацией персонала и руководства;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объектов защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, лит. А

В ходе проведения внеплановой выездной проверки нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 2-18-88/1/2 от 28 февраля 2019 г., устранены в полном объеме.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились
4. Фототаблица: на ____ листах.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не оформлялось
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кочергин Арсений Михайлович – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

“ 14 ” апреля 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Иванова Наталья Геннадьевна зам. дир. по АТО
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

